

Signal tower / Terminal elements

## Élément de raccordem. douille creuse



|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° de l'article: | 640.000.02   |
| Série:           | KombiSIGN 71 |

### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Hauteur                       | 36 mm                 |
| Diamètre                      | 70 mm                 |
| Matériaux                     | PA-GF<br>PC           |
| Couleur du boîtier            | Noir                  |
| Indice de protection          | IP65                  |
| Raccordement                  | Fiche de raccordement |
| Type de fixation              | Montage sur tube      |
| Température minimum de servic | -20°C                 |
| Température maximum de servic | +50°C                 |
| Poids avec emballage          | 90 g                  |
| Poids du produit              | 72 g                  |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | DC                     |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 2                      |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Conformité CE                | Non                            |
| Conforme avec Directive RoHS | Conforme limitation substances |
| WEEE                         | Oui                            |
| Conformité Directive ATEX    | Non                            |
| Conformité CCC               | Non                            |
| Conformité UL                | Non                            |
| Conformité FCC               | Non                            |
| Conformité IC                | Non                            |
| Certificat EAC disponible    | Non                            |
| Conformité CMIM              | Non                            |
| Conformité AS-I              | Non                            |
| Conformité DNV               | Non                            |
| Conformité RoHS CN           | Non                            |
| Conformité à VdS             | Non                            |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Signal tower / Terminal elements

## Élément de raccordem. douille creuse

DESSIN



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.